



בדיקת גגות

באתר

בסיום הרכבת הגג יבצע הגגן בדיקה עצמאית של הגג ויבדוק את הדברים הבאים:

- א. פילוס האגדים
- ב. מיקום ההקשחות
- ג. החיבורים בין האגדים
- ד. חיבור האגדים אל המבנה
- ה. ביצוע האיטום והתקנת הבידוד
- ו. התקנת הפחחות
- ז. הרכבת ארגז הרוח
- ח. הנחת הרעפים ורעפי האזור

בדיקת מכון התקנים

ת"י 1556 מאפשר הזמנה של בדיקת הגג על ידי מכון התקנים או מעבדה המוסמכת לכך (שהוסמכה על ידי מכון התקנים הישראלי). בבדיקה נבחנים הגגות על פי רשימת תיוג (CHECK LIST) המובאת להלן.

חשוב לציין כי הבדיקה איננה בודקת את נכונות תכנון הגג. בבדיקה נבחנת איכות הרכבת הגג, בכפוף לתוכניות המהנדס. טרם ביצוע הבדיקה חובה להעביר למכון התקנים או אל המעבדה המוסמכת העתק מתכניות הביצוע של הגג בצירוף הבקשה לבדיקת הגג. בשלב זה ישנן מספר מועצות ורשויות מקומיות הבודקות את האפשרות לדרוש בדיקה של כל הגגות בתחומן כתנאי לקבלת היתר איכלוס (טופס 4).

רשימת התיוג (ת"י 1556) CHECK LIST

סעיף	פרוט הבדיקה	כן	לא
1	תכנית גג		
1.1	האם קיימת תכנית גג ערוכה וחתומה בידי המתכנן?		
1.2	האם מבנה הגג זהה לתכנית הגג?		
2	חומרים		
2.1	האם העץ לייצור שלד הגג מתאימים לדרישת המתכנן?		
2.2	האם סוג הבידוד והתקנתו נעשה על פי דרישות המתכנן?		
3	יציבות המבנה		
3.1	האם חתכי הקורות והמרווחים ביניהן הם כנדרש על ידי המתכנן?		
3.2	האם החיבורים בגג (ברגים, מסמרים ואביזרי חיבור) בוצעו כמפורט בתכנית?		
3.3	האם החיזוקים והאלכסונים בוצעו כנדרש בתכנית?		
3.4	האם קיבוע שלד הגג למבנה נעשה על פי התקן?		
3.5	האם קיבוע הרעפים נעשה על פי התקן?		
4	לכידה ויריעת איטום (בגג שהתקן מחייב או כשמופיע בתוכנית)		
4.1	האם הנחת הלבידה והאיטום נעשו כמפורט בתכנית?		
5	אורור חלל הגג		
5.1	האם אורור חלל הגג נעשה כמפורט בתכנית?		
6	פתח כניסה ומדרך בחלל הגג		
6.1	האם קיים פתח כניסה ומדרך על פי התוכנית?		
7	פחחות		
7.1	האם התקנת הפחחות נעשתה על פי התכנית?		
8	אטימות הגג – בדיקת התזה (אם נדרש)		
8.1	האם הייתה בבדיקה חדירת מים לחלל הגג?		
9	ארגז הרוח		
9.1	האם הותקן ארגז רוח כמפורט בתכנית?		
9.2	האם החומר ממנו עשוי ארגז הרוח מתאים לנדרש בתכנית?		
10	ריעוף		
10.1	האם עבודת כיסוי הגג (רעפים וכד') נעשתה על פי המלצות היצרן ותקן זה?		
11	אסתטיקה – מראה כללי		
11.1	בדיקה חזותית, האם משטחי הגג והרכסים ישרים?		
12	מערכת סולארית		
12.1	האם המערכות הסולאריות (דוד השמש והקולטים) הותקנו כנדרש?		